北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/16 00:00:00.00	22.64	1.12	7.33	0.00
2021/06/16 01:00:00.00	35.09	1.06	7.35	0.00
2021/06/16 02:00:00.00	73.88	0.98	7.37	0.00
2021/06/16 03:00:00.00	71.62	0.90	7.39	0.00
2021/06/16 04:00:00.00	31.52	0.83	7.41	0.00
2021/06/16 05:00:00.00	30.87	0.75	7.43	0.00
2021/06/16 06:00:00.00	69.90	0.69	7.44	0.00
2021/06/16 07:00:00.00	66.85	0.66	7.44	0.00
2021/06/16 08:00:00.00	74.33	0.65	7.47	0.00
2021/06/16 09:00:00.00	100.75	0.61	7.46	0.00
2021/06/16 10:00:00.00	94.51	0.56	7.43	0.00
2021/06/16 11:00:00.00	87.70	0.57	7.40	0.00
2021/06/16 12:00:00.00	30.79	1.80	7.38	0.00
2021/06/16 13:00:00.00	106.25	2.03	7.43	0.00
2021/06/16 14:00:00.00	72.74	1.09	7.47	0.00
2021/06/16 15:00:00.00	72.74	0.66	7.51	0.00
2021/06/16 16:00:00.00	61.48	0.52	7.52	0.00
2021/06/16 17:00:00.00	58.40	0.45	7.53	0.00
2021/06/16 18:00:00.00	52.60	0.44	7.53	0.00
2021/06/16 19:00:00.00	43.82	0.44	7.51	0.00
2021/06/16 20:00:00.00	53.90	0.44	7.52	0.00
2021/06/16 21:00:00.00	36.73	0.43	7.53	0.00
2021/06/16 22:00:00.00	48.82	0.40	7.53	0.00
2021/06/16 23:00:00.00	46.37	0.37	7.54	0.00

最大值	106.25	2.03	7.54	0.00
最小值	22.64	0.37	7.33	0.00
平均值	60.18	0.77	7.45	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				