北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/17 00:00:00.00	61.01	0.37	7.54	0.00
2021/06/17 01:00:00.00	14.00	0.35	7.54	0.00
2021/06/17 02:00:00.00	18.16	0.31	7.54	0.00
2021/06/17 03:00:00.00	58.84	0.31	7.54	0.00
2021/06/17 04:00:00.00	58.21	0.30	7.54	0.00
2021/06/17 05:00:00.00	84.58	0.28	7.55	0.00
2021/06/17 06:00:00.00	66.40	0.26	7.55	0.00
2021/06/17 07:00:00.00	28.67	0.24	7.55	0.00
2021/06/17 08:00:00.00	99.03	0.23	7.54	0.00
2021/06/17 09:00:00.00	57.42	0.23	7.51	0.00
2021/06/17 10:00:00.00	18.86	0.23	7.48	0.00
2021/06/17 11:00:00.00	59.72	0.26	7.46	0.00
2021/06/17 12:00:00.00	51.06	0.33	7.44	0.00
2021/06/17 13:00:00.00	40.80	0.44	7.43	0.00
2021/06/17 14:00:00.00	40.29	0.52	7.44	0.00
2021/06/17 15:00:00.00	55.31	0.60	7.44	0.00
2021/06/17 16:00:00.00	63.55	0.64	7.43	0.00
2021/06/17 17:00:00.00	47.53	0.67	7.43	0.00
2021/06/17 18:00:00.00	59.00	0.68	7.42	0.00
2021/06/17 19:00:00.00	52.06	0.65	7.40	0.00
2021/06/17 20:00:00.00	58.37	0.63	7.40	0.00
2021/06/17 21:00:00.00	83.13	0.61	7.41	0.00
2021/06/17 22:00:00.00	11.50	0.60	7.41	0.00
2021/06/17 23:00:00.00	14.13	0.58	7.41	0.00

最大值	99.03	0.68	7.55	0.00
最小值	11.50	0.23	7.40	0.00
平均值	50.07	0.43	7.47	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				