北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/18 00:00:00.00	12.19	0.56	7.42	0.00
2021/06/18 01:00:00.00	18.93	0.54	7.43	0.00
2021/06/18 02:00:00.00	37.78	0.52	7.44	0.00
2021/06/18 03:00:00.00	20.08	0.49	7.45	0.00
2021/06/18 04:00:00.00	18.61	0.46	7.46	0.00
2021/06/18 05:00:00.00	42.83	0.43	7.46	0.00
2021/06/18 06:00:00.00	67.87	0.40	7.47	0.00
2021/06/18 07:00:00.00	117.47	0.37	7.48	0.00
2021/06/18 08:00:00.00	632.33	0.34	7.48	0.00
2021/06/18 09:00:00.00	51.75	0.31	7.47	0.00
2021/06/18 10:00:00.00	63.26	0.30	7.45	0.00
2021/06/18 11:00:00.00	105.98	0.29	7.45	0.00
2021/06/18 12:00:00.00	68.31	0.28	7.46	0.00
2021/06/18 13:00:00.00	146.01	0.27	7.47	0.00
2021/06/18 14:00:00.00	50.05	0.27	7.47	0.00
2021/06/18 15:00:00.00	43.15	0.25	7.47	0.00
2021/06/18 16:00:00.00	60.63	0.23	7.47	0.00
2021/06/18 17:00:00.00	62.17	0.23	7.47	0.00
2021/06/18 18:00:00.00	118.30	0.22	7.47	0.00
2021/06/18 19:00:00.00	18.64	0.22	7.46	0.00
2021/06/18 20:00:00.00	30.57	0.21	7.46	0.00
2021/06/18 21:00:00.00	135.65	0.21	7.45	0.00
2021/06/18 22:00:00.00	25.72	0.21	7.47	0.00
2021/06/18 23:00:00.00	62.29	0.18	7.49	0.00

最大值	632.33	0.56	7.49	0.00
最小值	12.19	0.18	7.42	0.00
平均值	83.77	0.32	7.46	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				