北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/19 00:00:00.00	76.81	0.17	7.50	0.00
2021/06/19 01:00:00.00	46.87	0.16	7.51	0.00
2021/06/19 02:00:00.00	16.99	0.16	7.51	0.00
2021/06/19 03:00:00.00	18.35	0.15	7.52	0.00
2021/06/19 04:00:00.00	48.22	0.15	7.52	0.00
2021/06/19 05:00:00.00	26.05	0.16	7.52	0.00
2021/06/19 06:00:00.00	21.79	0.17	7.51	0.00
2021/06/19 07:00:00.00	30.05	0.17	7.50	0.00
2021/06/19 08:00:00.00	59.81	0.18	7.50	0.00
2021/06/19 09:00:00.00	52.51	0.18	7.47	0.00
2021/06/19 10:00:00.00	50.57	0.18	7.46	0.00
2021/06/19 11:00:00.00	58.86	0.17	7.48	0.00
2021/06/19 12:00:00.00	54.29	0.17	7.48	0.00
2021/06/19 13:00:00.00	53.98	0.19	7.48	0.00
2021/06/19 14:00:00.00	44.31	0.20	7.49	0.00
2021/06/19 15:00:00.00	46.36	0.17	7.50	0.00
2021/06/19 16:00:00.00	72.14	0.17	7.50	0.00
2021/06/19 17:00:00.00	36.83	0.18	7.49	0.00
2021/06/19 18:00:00.00	77.92	0.18	7.48	0.00
2021/06/19 19:00:00.00	60.96	0.19	7.46	0.00
2021/06/19 20:00:00.00	78.09	0.20	7.46	0.00
2021/06/19 21:00:00.00	30.85	0.20	7.44	0.00
2021/06/19 22:00:00.00	69.32	0.20	7.46	0.00
2021/06/19 23:00:00.00	38.13	0.20	7.47	0.00
最大值	78.09	0.20	7.52	0.00
最小值	16.99	0.15	7.44	0.00
平均值	48.75	0.18	7.49	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				