北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/20 00:00:00.00	50.22		0.20	7.48	0.00
2021/06/20 01:00:00.00	32.85		0.18	7.48	0.00
2021/06/20 02:00:00.00	49.86		0.18	7.48	0.00
2021/06/20 03:00:00.00	21.10		0.18	7.49	0.00
2021/06/20 04:00:00.00	30.97		0.18	7.49	0.00
2021/06/20 05:00:00.00	41.65		0.18	7.48	0.00
2021/06/20 06:00:00.00	44.55		0.19	7.50	0.00
2021/06/20 07:00:00.00	75.07		0.22	7.50	0.00
2021/06/20 08:00:00.00	68.96		0.21	7.51	0.00
2021/06/20 09:00:00.00	125.86		0.17	7.40	25.97
2021/06/20 10:00:00.00	593.41		1.26	7.62	43.46
2021/06/20 11:00:00.00	188.26		2.11	7.70	43.36
2021/06/20 12:00:00.00	137.43		2.11	7.60	45.73
2021/06/20 13:00:00.00	127.84		2.11	7.57	32.29
2021/06/20 14:00:00.00	127.84		2.11	7.50	0.03
2021/06/20 15:00:00.00	127.84		2.11	7.45	1.74
2021/06/20 16:00:00.00	127.84		2.11	7.45	0.00
2021/06/20 17:00:00.00	127.84		1.26	7.55	9.57
2021/06/20 18:00:00.00	294.17		0.19	7.53	48.78
2021/06/20 19:00:00.00	281.28		0.15	7.58	2.93
2021/06/20 20:00:00.00	98.57		0.13	7.62	4.00
2021/06/20 21:00:00.00	82.67		0.12	7.69	2.07
2021/06/20 22:00:00.00	57.35		0.11	7.77	0.00
2021/06/20 23:00:00.00	65.77		0.10	7.84	0.00
最大值	593.41		2.11	7.84	48.78
最小值	21.10		0.10	7.40	0.00
平均值	124.13		0.75	7.55	10.83
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					