北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/21 00:00:00.00	69.07		0.10	7.80	0.86
2021/06/21 01:00:00.00	61.43		0.11	7.38	21.43
2021/06/21 02:00:00.00	57.92		0.12	7.11	0.00
2021/06/21 03:00:00.00	57.92		0.12	7.05	0.00
2021/06/21 04:00:00.00	57.92		0.12	7.01	0.00
2021/06/21 05:00:00.00	57.92		0.12	6.99	0.00
2021/06/21 06:00:00.00	57.92		0.12	6.97	0.00
2021/06/21 07:00:00.00	57.92		0.12	6.96	0.00
2021/06/21 08:00:00.00	57.92		0.12	6.95	0.00
2021/06/21 09:00:00.00	57.92		0.12	6.95	0.00
2021/06/21 10:00:00.00	57.92		0.12	6.88	0.00
2021/06/21 11:00:00.00	57.92		0.12	6.84	0.00
2021/06/21 12:00:00.00	60.14		0.64	7.49	0.00
2021/06/21 13:00:00.00	147.15		0.68	7.56	0.00
2021/06/21 14:00:00.00	137.96		0.34	7.57	0.00
2021/06/21 15:00:00.00	42.41		0.28	7.57	0.00
2021/06/21 16:00:00.00	21.86		0.24	7.56	0.00
2021/06/21 17:00:00.00	32.99		0.20	7.56	0.00
2021/06/21 18:00:00.00	88.15		0.20	7.55	0.00
2021/06/21 19:00:00.00	99.03		0.22	7.54	0.00
2021/06/21 20:00:00.00	40.96		0.26	7.54	0.00
2021/06/21 21:00:00.00	84.73		0.27	7.53	0.00
2021/06/21 22:00:00.00	183.44		0.21	7.53	0.00
2021/06/21 23:00:00.00	48.20		0.18	7.53	0.00
最大值	183.44		0.68	7.80	21.43
最小值	21.86		0.10	6.84	0.00
平均值	70.70		0.21	7.31	0.93
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					