北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/11 00:00:00.00	43.20	0.19	7.46	6.32
2021/07/11 01:00:00.00	41.42	0.26	7.46	6.21
2021/07/11 02:00:00.00	39.64	0.30	7.46	6.06
2021/07/11 03:00:00.00	45.54	0.30	7.47	5.51
2021/07/11 04:00:00.00	40.51	0.28	7.47	6.22
2021/07/11 05:00:00.00	41.36	0.26	7.47	6.04
2021/07/11 06:00:00.00	40.03	0.25	7.48	4.06
2021/07/11 07:00:00.00	47.49	0.20	7.52	2.13
2021/07/11 08:00:00.00	39.15	0.17	7.48	5.07
2021/07/11 09:00:00.00	44.82	0.19	7.47	5.39
2021/07/11 10:00:00.00	40.53	0.19	7.46	5.76
2021/07/11 11:00:00.00	46.96	0.19	7.46	5.99
2021/07/11 12:00:00.00	43.25	0.18	7.47	5.74
2021/07/11 13:00:00.00	53.54	0.17	7.47	5.63
2021/07/11 14:00:00.00	49.02	0.17	7.47	5.51
2021/07/11 15:00:00.00	54.62	0.16	7.47	6.01
2021/07/11 16:00:00.00	48.13	0.16	7.47	5.86
2021/07/11 17:00:00.00	54.43	0.16	7.48	5.42
2021/07/11 18:00:00.00	40.88	0.14	7.51	2.27
2021/07/11 19:00:00.00	53.94	0.12	7.54	2.03
2021/07/11 20:00:00.00	44.89	0.12	7.50	4.21
2021/07/11 21:00:00.00	42.67	0.13	7.53	2.17
2021/07/11 22:00:00.00	42.67	0.14	7.42	16.55
2021/07/11 23:00:00.00	42.24	0.16	7.48	9.11
最大值	54.62	0.30	7.54	16.55
最小值	39.15	0.12	7.42	2.03
平均值	45.04	0.19	7.48	5.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				