北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/12 00:00:00.00	38.57	0.17	7.49	5.73
2021/07/12 01:00:00.00	40.26	0.17	7.48	7.21
2021/07/12 02:00:00.00	45.24	0.18	7.49	6.40
2021/07/12 03:00:00.00	42.38	0.16	7.50	6.81
2021/07/12 04:00:00.00	42.65	0.16	7.51	6.94
2021/07/12 05:00:00.00	40.48	0.15	7.52	6.71
2021/07/12 06:00:00.00	42.96	0.14	7.53	6.17
2021/07/12 07:00:00.00	42.92	0.14	7.56	3.09
2021/07/12 08:00:00.00	47.00	0.13	7.55	4.95
2021/07/12 09:00:00.00	42.11	0.14	7.54	6.24
2021/07/12 10:00:00.00	38.64	0.14	7.54	7.05
2021/07/12 11:00:00.00	37.64	0.13	7.55	7.44
2021/07/12 12:00:00.00	33.93	0.12	7.55	6.94
2021/07/12 13:00:00.00	35.82	0.11	7.55	6.83
2021/07/12 14:00:00.00	35.85	0.11	7.55	6.67
2021/07/12 15:00:00.00	59.78	0.11	7.56	6.56
2021/07/12 16:00:00.00	36.61	0.11	7.56	6.74
2021/07/12 17:00:00.00	58.36	0.12	7.55	5.44
2021/07/12 18:00:00.00	39.72	0.11	7.58	2.11
2021/07/12 19:00:00.00	29.77	0.10	7.63	0.38
2021/07/12 20:00:00.00	39.60	0.13	7.70	0.21
2021/07/12 21:00:00.00	38.72	0.16	7.67	3.31
2021/07/12 22:00:00.00	35.64	0.15	7.56	5.04
2021/07/12 23:00:00.00	29.26	0.15	7.53	5.71
最大值	59.78	0.18	7.70	7.44
最小值	29.26	0.10	7.48	0.21
平均值	40.58	0.14	7.55	5.44
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				