北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/13 00:00:00.00	38.39	0.15	7.52	6.13
2021/07/13 01:00:00.00	36.91	0.14	7.52	6.15
2021/07/13 02:00:00.00	42.19	0.13	7.52	6.58
2021/07/13 03:00:00.00	48.14	0.12	7.52	6.64
2021/07/13 04:00:00.00	37.17	0.13	7.52	6.28
2021/07/13 05:00:00.00	38.10	0.14	7.52	6.58
2021/07/13 06:00:00.00	41.56	0.13	7.53	3.41
2021/07/13 07:00:00.00	36.84	0.11	7.60	0.25
2021/07/13 08:00:00.00	38.96	0.10	7.56	4.75
2021/07/13 09:00:00.00	38.56	0.12	7.50	6.54
2021/07/13 10:00:00.00	42.80	0.13	7.50	6.78
2021/07/13 11:00:00.00	42.85	0.13	7.51	6.92
2021/07/13 12:00:00.00	40.34	0.13	7.51	6.69
2021/07/13 13:00:00.00	38.06	0.12	7.50	7.12
2021/07/13 14:00:00.00	35.19	0.12	7.50	6.52
2021/07/13 15:00:00.00	39.98	0.11	7.50	6.25
2021/07/13 16:00:00.00	38.31	0.11	7.51	6.40
2021/07/13 17:00:00.00	40.67	0.11	7.51	5.47
2021/07/13 18:00:00.00	35.47	0.11	7.57	0.03
2021/07/13 19:00:00.00	36.25	0.11	7.60	2.57
2021/07/13 20:00:00.00	40.30	0.10	7.52	5.48
2021/07/13 21:00:00.00	34.74	0.12	7.50	6.14
2021/07/13 22:00:00.00	41.44	0.12	7.51	6.62
2021/07/13 23:00:00.00	38.39	0.12	7.51	6.67
最大值	48.14	0.15	7.60	7.12
最小值	34.74	0.10	7.50	0.03
平均值	39.23	0.12	7.52	5.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				