北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/14 00:00:00.00	39.40	0.12	7.52	6.17
2021/07/14 01:00:00.00	38.26	0.12	7.52	6.65
2021/07/14 02:00:00.00	35.46	0.11	7.53	6.38
2021/07/14 03:00:00.00	32.41	0.11	7.52	6.45
2021/07/14 04:00:00.00	39.72	0.11	7.53	6.20
2021/07/14 05:00:00.00	44.17	0.11	7.53	6.49
2021/07/14 06:00:00.00	39.12	0.12	7.54	3.21
2021/07/14 07:00:00.00	55.57	0.11	7.61	0.01
2021/07/14 08:00:00.00	39.53	0.10	7.67	0.86
2021/07/14 09:00:00.00	33.60	0.10	7.55	6.08
2021/07/14 10:00:00.00	37.15	0.10	7.52	5.84
2021/07/14 11:00:00.00	39.85	0.10	7.52	5.31
2021/07/14 12:00:00.00	39.85	0.10	7.53	4.98
2021/07/14 13:00:00.00	39.85	0.10	7.53	4.68
2021/07/14 14:00:00.00	39.85	0.10	7.52	4.70
2021/07/14 15:00:00.00	42.09	0.10	7.51	4.56
2021/07/14 16:00:00.00	56.06	0.10	7.52	4.21
2021/07/14 17:00:00.00	54.65	0.09	7.52	3.81
2021/07/14 18:00:00.00	47.72	0.09	7.55	1.62
2021/07/14 19:00:00.00	38.29	0.09	7.58	2.33
2021/07/14 20:00:00.00	40.31	0.09	7.51	5.53
2021/07/14 21:00:00.00	39.17	0.11	7.50	6.24
2021/07/14 22:00:00.00	35.58	0.12	7.50	6.64
2021/07/14 23:00:00.00	42.07	0.11	7.51	6.75
最大值	56.06	0.12	7.67	6.75
最小值	32.41	0.09	7.50	0.01
平均值	41.24	0.11	7.53	4.82
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				