北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/15 00:00:00.00	41.93	0.11	7.51	6.16
2021/07/15 01:00:00.00	35.12	0.11	7.51	6.39
2021/07/15 02:00:00.00	41.47	0.11	7.51	5.87
2021/07/15 03:00:00.00	46.24	0.11	7.52	5.84
2021/07/15 04:00:00.00	39.20	0.12	7.52	5.87
2021/07/15 05:00:00.00	38.02	0.11	7.52	5.61
2021/07/15 06:00:00.00	36.64	0.10	7.55	2.70
2021/07/15 07:00:00.00	42.10	0.09	7.59	1.88
2021/07/15 08:00:00.00	43.62	0.10	7.53	4.91
2021/07/15 09:00:00.00	36.43	0.11	7.51	5.54
2021/07/15 10:00:00.00	42.30	0.12	7.50	6.09
2021/07/15 11:00:00.00	39.39	0.12	7.50	5.95
2021/07/15 12:00:00.00	41.23	0.13	7.50	3.75
2021/07/15 13:00:00.00	58.01	0.12	7.50	5.73
2021/07/15 14:00:00.00	43.64	0.11	7.47	6.25
2021/07/15 15:00:00.00	44.42	0.12	7.48	6.01
2021/07/15 16:00:00.00	47.97	0.11	7.48	6.26
2021/07/15 17:00:00.00	42.35	0.10	7.49	6.00
2021/07/15 18:00:00.00	36.88	0.09	7.49	6.22
2021/07/15 19:00:00.00	45.48	0.09	7.50	6.05
2021/07/15 20:00:00.00	39.53	0.09	7.51	6.82
2021/07/15 21:00:00.00	37.69	0.10	7.52	6.65
2021/07/15 22:00:00.00	38.35	0.09	7.52	6.51
2021/07/15 23:00:00.00	37.41	0.10	7.52	6.05
最大值	58.01	0.13	7.59	6.82
最小值	35.12	0.09	7.47	1.88
平均值	41.48	0.11	7.51	5.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				