北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/16 00:00:00.00	40.64	0.13	7.51	6.41
2021/07/16 01:00:00.00	42.95	0.20	7.50	6.40
2021/07/16 02:00:00.00	36.92	0.26	7.50	6.10
2021/07/16 03:00:00.00	40.04	0.27	7.50	6.11
2021/07/16 04:00:00.00	43.98	0.26	7.50	5.48
2021/07/16 05:00:00.00	43.02	0.26	7.50	3.27
2021/07/16 06:00:00.00	40.77	0.23	7.54	2.54
2021/07/16 07:00:00.00	45.19	0.19	7.51	4.20
2021/07/16 08:00:00.00	45.96	0.21	7.48	5.36
2021/07/16 09:00:00.00	41.01	0.24	7.53	2.05
2021/07/16 10:00:00.00	41.05	0.24	7.49	6.48
2021/07/16 11:00:00.00	35.14	0.23	7.49	6.61
2021/07/16 12:00:00.00	41.21	0.19	7.49	6.34
2021/07/16 13:00:00.00	41.27	0.17	7.49	6.60
2021/07/16 14:00:00.00	40.17	0.20	7.48	6.84
2021/07/16 15:00:00.00	45.39	0.29	7.49	1.75
2021/07/16 16:00:00.00	45.50	0.30	7.58	0.39
2021/07/16 17:00:00.00	46.81	0.23	7.52	3.90
2021/07/16 18:00:00.00	48.80	0.30	7.53	1.32
2021/07/16 19:00:00.00	41.04	0.30	7.51	3.60
2021/07/16 20:00:00.00	43.16	0.32	7.47	5.45
2021/07/16 21:00:00.00	45.46	0.41	7.47	5.90
2021/07/16 22:00:00.00	37.96	0.42	7.47	6.06
2021/07/16 23:00:00.00	41.29	0.43	7.47	6.04
最大值	48.80	0.43	7.58	6.84
最小值	35.14	0.13	7.47	0.39
平均值	42.28	0.26	7.50	4.80
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				