北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/18 00:00:00.00	41.84	0.41	7.48	5.96
2021/07/18 01:00:00.00	44.34	0.39	7.49	5.75
2021/07/18 02:00:00.00	41.95	0.38	7.49	5.91
2021/07/18 03:00:00.00	40.82	0.37	7.50	5.95
2021/07/18 04:00:00.00	41.08	0.36	7.51	5.67
2021/07/18 05:00:00.00	43.41	0.34	7.51	5.47
2021/07/18 06:00:00.00	43.71	0.31	7.53	2.63
2021/07/18 07:00:00.00	40.01	0.25	7.54	4.10
2021/07/18 08:00:00.00	41.47	0.25	7.53	3.29
2021/07/18 09:00:00.00	41.68	0.24	7.55	4.27
2021/07/18 10:00:00.00	42.20	0.22	7.53	5.34
2021/07/18 11:00:00.00	43.60	0.21	7.53	5.47
2021/07/18 12:00:00.00	46.18	0.19	7.54	5.01
2021/07/18 13:00:00.00	41.39	0.17	7.55	4.82
2021/07/18 14:00:00.00	43.39	0.16	7.56	4.79
2021/07/18 15:00:00.00	44.43	0.15	7.58	2.30
2021/07/18 16:00:00.00	34.75	0.17	7.59	2.33
2021/07/18 17:00:00.00	36.28	0.16	7.58	2.58
2021/07/18 18:00:00.00	34.84	0.14	7.60	1.22
2021/07/18 19:00:00.00	33.87	0.13	7.58	3.74
2021/07/18 20:00:00.00	32.19	0.12	7.55	5.21
2021/07/18 21:00:00.00	34.94	0.15	7.53	9.35
2021/07/18 22:00:00.00	27.79	0.18	7.53	8.26
2021/07/18 23:00:00.00	38.40	0.18	7.54	7.72
最大值	46.18	0.41	7.60	9.35
最小值	27.79	0.12	7.48	1.22
平均值	39.77	0.23	7.54	4.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				