北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/20 00:00:00.00	36.09	1.60	7.35	4.22
2021/07/20 01:00:00.00	35.10	1.79	7.34	5.64
2021/07/20 02:00:00.00	33.51	1.97	7.35	6.05
2021/07/20 03:00:00.00	40.07	1.92	7.36	6.26
2021/07/20 04:00:00.00	38.56	1.78	7.37	6.38
2021/07/20 05:00:00.00	34.98	1.62	7.39	5.88
2021/07/20 06:00:00.00	33.73	1.45	7.40	3.03
2021/07/20 07:00:00.00	32.08	1.24	7.41	3.61
2021/07/20 08:00:00.00	33.66	1.11	7.41	5.70
2021/07/20 09:00:00.00	32.07	1.06	7.42	6.29
2021/07/20 10:00:00.00	33.22	0.98	7.42	6.19
2021/07/20 11:00:00.00	35.32	0.88	7.43	6.74
2021/07/20 12:00:00.00	32.68	0.79	7.44	6.43
2021/07/20 13:00:00.00	33.91	0.72	7.44	6.44
2021/07/20 14:00:00.00	36.99	0.64	7.45	6.19
2021/07/20 15:00:00.00	32.10	0.58	7.46	5.67
2021/07/20 16:00:00.00	37.45	0.54	7.47	5.10
2021/07/20 17:00:00.00	31.08	0.52	7.45	5.59
2021/07/20 18:00:00.00	37.45	0.47	7.48	2.07
2021/07/20 19:00:00.00	43.08	0.40	7.49	3.95
2021/07/20 20:00:00.00	33.66	0.36	7.47	5.27
2021/07/20 21:00:00.00	32.24	0.36	7.48	6.01
2021/07/20 22:00:00.00	33.73	0.37	7.49	6.06
2021/07/20 23:00:00.00	32.05	0.33	7.50	6.18
最大值	43.08	1.97	7.50	6.74
最小值	31.08	0.33	7.34	2.07
平均值	34.78	0.98	7.43	5.46
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				