北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/22 00:00:00.00	69.07	0.59	7.48	4.90
2021/07/22 01:00:00.00	77.16	0.63	7.47	6.38
2021/07/22 02:00:00.00	76.52	0.63	7.48	6.00
2021/07/22 03:00:00.00	72.79	0.59	7.49	6.02
2021/07/22 04:00:00.00	77.19	0.58	7.50	6.03
2021/07/22 05:00:00.00	74.78	0.59	7.51	5.57
2021/07/22 06:00:00.00	67.64	0.57	7.52	5.49
2021/07/22 07:00:00.00	73.19	0.53	7.54	1.81
2021/07/22 08:00:00.00	75.96	0.47	7.55	4.00
2021/07/22 09:00:00.00	69.39	0.48	7.54	3.98
2021/07/22 10:00:00.00	65.46	0.50	7.55	4.21
2021/07/22 11:00:00.00	72.97	0.52	7.52	6.69
2021/07/22 12:00:00.00	71.78	0.55	7.52	6.85
2021/07/22 13:00:00.00	74.75	0.53	7.52	6.61
2021/07/22 14:00:00.00	71.33	0.58	7.52	5.86
2021/07/22 15:00:00.00	93.57	0.69	7.52	4.80
2021/07/22 16:00:00.00	113.24	0.76	7.51	5.26
2021/07/22 17:00:00.00	102.33	0.75	7.57	0.12
2021/07/22 18:00:00.00	98.37	0.63	7.63	0.00
2021/07/22 19:00:00.00	84.27	0.50	7.64	2.88
2021/07/22 20:00:00.00	86.02	0.56	7.52	5.45
2021/07/22 21:00:00.00	87.93	0.75	7.51	4.27
2021/07/22 22:00:00.00	99.88	0.84	7.51	6.48
2021/07/22 23:00:00.00	103.32	0.87	7.53	1.93
最大值	113.24	0.87	7.64	6.85
最小值	65.46	0.47	7.47	0.00
平均值	81.62	0.61	7.53	4.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				