北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/23 00:00:00.00	93.77	0.76	7.58	3.06
2021/07/23 01:00:00.00	84.82	0.67	7.53	4.91
2021/07/23 02:00:00.00	83.23	0.70	7.53	5.41
2021/07/23 03:00:00.00	80.25	0.72	7.54	5.94
2021/07/23 04:00:00.00	77.83	0.70	7.55	6.06
2021/07/23 05:00:00.00	82.41	0.65	7.56	5.84
2021/07/23 06:00:00.00	80.89	0.64	7.57	2.44
2021/07/23 07:00:00.00	86.40	0.60	7.62	0.00
2021/07/23 08:00:00.00	91.37	0.49	7.64	1.85
2021/07/23 09:00:00.00	89.08	0.50	7.56	5.64
2021/07/23 10:00:00.00	85.52	0.56	7.55	6.03
2021/07/23 11:00:00.00	81.94	0.56	7.56	5.58
2021/07/23 12:00:00.00	85.14	0.59	7.54	6.27
2021/07/23 13:00:00.00	99.52	0.63	7.55	5.51
2021/07/23 14:00:00.00	105.22	0.60	7.56	6.05
2021/07/23 15:00:00.00	95.87	0.56	7.57	5.86
2021/07/23 16:00:00.00	89.96	0.53	7.58	5.52
2021/07/23 17:00:00.00	87.58	0.49	7.59	5.84
2021/07/23 18:00:00.00	81.72	0.46	7.60	2.84
2021/07/23 19:00:00.00	83.59	0.39	7.61	2.85
2021/07/23 20:00:00.00	81.50	0.36	7.61	4.79
2021/07/23 21:00:00.00	73.18	0.37	7.62	3.52
2021/07/23 22:00:00.00	73.67	0.40	7.60	6.38
2021/07/23 23:00:00.00	83.26	0.42	7.60	6.33
最大值	105.22	0.76	7.64	6.38
最小值	73.18	0.36	7.53	0.00
平均值	85.74	0.56	7.57	4.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				