北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/24 00:00:00.00	88.67	0.42	7.61	6.32
2021/07/24 01:00:00.00	94.09	0.40	7.62	6.32
2021/07/24 02:00:00.00	85.73	0.36	7.63	7.18
2021/07/24 03:00:00.00	84.39	0.33	7.64	6.44
2021/07/24 04:00:00.00	76.77	0.30	7.65	6.16
2021/07/24 05:00:00.00	78.93	0.27	7.65	6.05
2021/07/24 06:00:00.00	81.43	0.28	7.65	3.74
2021/07/24 07:00:00.00	80.15	0.26	7.66	2.05
2021/07/24 08:00:00.00	2.65	0.22	7.65	11.10
2021/07/24 09:00:00.00	0.00	0.28	7.62	30.23
2021/07/24 10:00:00.00	0.00	0.40	7.60	31.54
2021/07/24 11:00:00.00	0.00	0.52	7.34	80.00
2021/07/24 12:00:00.00	0.00	5.64	7.11	33.86
2021/07/24 13:00:00.00	20.96	9.62	7.08	37.76
2021/07/24 14:00:00.00	141.88	9.89	7.28	54.70
2021/07/24 15:00:00.00	158.93	8.63	7.56	21.27
2021/07/24 16:00:00.00	139.37	4.37	7.66	23.06
2021/07/24 17:00:00.00	93.87	1.35	7.79	18.87
2021/07/24 18:00:00.00	109.68	0.68	7.91	1.45
2021/07/24 19:00:00.00	95.84	0.46	7.95	0.08
2021/07/24 20:00:00.00	116.36	0.41	7.91	1.00
2021/07/24 21:00:00.00	113.47	0.32	7.76	7.69
2021/07/24 22:00:00.00	96.98	0.32	7.66	10.23
2021/07/24 23:00:00.00	88.54	0.45	7.59	44.05
最大值	158.93	9.89	7.95	80.00
最小值	0.00	0.22	7.08	0.08
平均值	77.03	1.92	7.61	18.80
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				