北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/25 00:00:00.00	100.75	0.53	7.57	59.62
2021/07/25 01:00:00.00	88.44	0.57	7.57	61.31
2021/07/25 02:00:00.00	86.43	0.60	7.58	18.41
2021/07/25 03:00:00.00	107.69	0.59	7.62	7.29
2021/07/25 04:00:00.00	91.30	0.59	7.63	6.48
2021/07/25 05:00:00.00	91.95	0.58	7.64	5.81
2021/07/25 06:00:00.00	95.73	0.59	7.64	5.54
2021/07/25 07:00:00.00	121.11	0.57	7.67	0.67
2021/07/25 08:00:00.00	114.22	0.49	7.68	1.88
2021/07/25 09:00:00.00	104.69	0.42	7.83	0.94
2021/07/25 10:00:00.00	103.32	0.47	7.94	0.30
2021/07/25 11:00:00.00	107.06	0.59	7.66	5.54
2021/07/25 12:00:00.00	141.19	0.46	7.64	6.43
2021/07/25 13:00:00.00	147.47	0.42	7.65	6.42
2021/07/25 14:00:00.00	127.19	0.47	7.65	6.37
2021/07/25 15:00:00.00	133.98	0.43	7.66	6.07
2021/07/25 16:00:00.00	108.48	0.39	7.67	6.09
2021/07/25 17:00:00.00	124.82	0.36	7.67	6.12
2021/07/25 18:00:00.00	114.90	0.33	7.68	3.21
2021/07/25 19:00:00.00	116.27	0.30	7.70	2.84
2021/07/25 20:00:00.00	120.25	0.33	7.69	3.36
2021/07/25 21:00:00.00	127.89	0.34	7.67	6.15
2021/07/25 22:00:00.00	110.41	0.32	7.67	6.38
2021/07/25 23:00:00.00	127.78	0.30	7.68	6.52
最大值	147.47	0.60	7.94	61.31
最小值	86.43	0.30	7.57	0.30
平均值	113.06	0.46	7.67	9.99
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				