北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/27 00:00:00.00	164.66	1.02	7.57	6.46
2021/07/27 01:00:00.00	164.66	0.98	7.58	6.51
2021/07/27 02:00:00.00	164.66	0.90	7.60	6.33
2021/07/27 03:00:00.00	164.66	0.80	7.62	6.61
2021/07/27 04:00:00.00	164.66	0.70	7.63	6.98
2021/07/27 05:00:00.00	164.66	0.63	7.64	6.52
2021/07/27 06:00:00.00	164.66	0.58	7.67	4.22
2021/07/27 07:00:00.00	164.66	0.54	7.70	4.02
2021/07/27 08:00:00.00	158.56	0.47	7.68	5.47
2021/07/27 09:00:00.00	105.59	0.47	7.67	6.10
2021/07/27 10:00:00.00	106.38	0.48	7.67	6.74
2021/07/27 11:00:00.00	103.24	0.44	7.67	8.52
2021/07/27 12:00:00.00	94.14	0.41	7.68	7.75
2021/07/27 13:00:00.00	94.77	0.38	7.69	7.66
2021/07/27 14:00:00.00	97.33	0.40	7.69	7.51
2021/07/27 15:00:00.00	95.19	0.36	7.70	6.87
2021/07/27 16:00:00.00	96.16	0.31	7.71	6.19
2021/07/27 17:00:00.00	96.88	0.30	7.73	2.80
2021/07/27 18:00:00.00	96.05	0.27	7.76	2.42
2021/07/27 19:00:00.00	94.40	0.26	7.71	5.28
2021/07/27 20:00:00.00	88.41	0.31	7.72	4.33
2021/07/27 21:00:00.00	89.15	0.36	7.68	8.34
2021/07/27 22:00:00.00	105.67	0.39	7.66	11.19
2021/07/27 23:00:00.00	106.65	0.39	7.67	7.90
最大值	164.66	1.02	7.76	11.19
最小值	88.41	0.26	7.57	2.42
平均值	122.74	0.51	7.67	6.36
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				