北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/28 00:00:00.00	111.26	0.37	7.67	6.74
2021/07/28 01:00:00.00	89.59	0.36	7.67	5.93
2021/07/28 02:00:00.00	92.86	0.34	7.67	6.32
2021/07/28 03:00:00.00	89.38	0.33	7.67	6.47
2021/07/28 04:00:00.00	83.86	0.32	7.67	6.69
2021/07/28 05:00:00.00	74.53	0.31	7.66	6.29
2021/07/28 06:00:00.00	0.00	0.30	7.67	3.25
2021/07/28 07:00:00.00	0.00	0.26	7.69	2.97
2021/07/28 08:00:00.00	0.00	0.25	7.66	3.31
2021/07/28 09:00:00.00	0.00	0.26	7.66	5.51
2021/07/28 10:00:00.00	49.10	0.27	7.63	7.17
2021/07/28 11:00:00.00	81.51	0.30	7.65	7.57
2021/07/28 12:00:00.00	79.89	0.29	7.66	7.61
2021/07/28 13:00:00.00	90.16	0.26	7.67	6.79
2021/07/28 14:00:00.00	92.93	0.23	7.67	7.01
2021/07/28 15:00:00.00	89.46	0.22	7.67	7.13
2021/07/28 16:00:00.00	85.55	0.22	7.67	6.76
2021/07/28 17:00:00.00	83.62	0.21	7.68	6.35
2021/07/28 18:00:00.00	77.29	0.20	7.70	2.55
2021/07/28 19:00:00.00	84.54	0.17	7.71	2.95
2021/07/28 20:00:00.00	79.61	0.18	7.67	5.31
2021/07/28 21:00:00.00	77.22	0.22	7.66	6.93
2021/07/28 22:00:00.00	76.31	0.24	7.66	8.61
2021/07/28 23:00:00.00	77.66	0.26	7.65	13.04
最大值	111.26	0.37	7.71	13.04
最小值	0.00	0.17	7.63	2.55
平均值	69.43	0.27	7.67	6.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				