北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/29 00:00:00.00	74.05	0.28	7.65	12.48
2021/07/29 01:00:00.00	73.10	0.26	7.66	8.28
2021/07/29 02:00:00.00	70.93	0.25	7.67	7.07
2021/07/29 03:00:00.00	68.62	0.26	7.67	6.73
2021/07/29 04:00:00.00	68.02	0.24	7.67	6.60
2021/07/29 05:00:00.00	67.20	0.24	7.66	6.63
2021/07/29 06:00:00.00	68.92	0.22	7.67	3.22
2021/07/29 07:00:00.00	67.33	0.18	7.68	2.96
2021/07/29 08:00:00.00	68.11	0.17	7.66	3.28
2021/07/29 09:00:00.00	67.73	0.19	7.65	6.18
2021/07/29 10:00:00.00	66.45	0.23	7.64	6.47
2021/07/29 11:00:00.00	66.09	0.25	7.64	7.32
2021/07/29 12:00:00.00	68.01	0.25	7.65	7.12
2021/07/29 13:00:00.00	63.03	0.21	7.66	7.21
2021/07/29 14:00:00.00	62.50	0.16	7.66	8.50
2021/07/29 15:00:00.00	64.59	0.13	7.67	8.14
2021/07/29 16:00:00.00	62.49	0.12	7.67	8.20
2021/07/29 17:00:00.00	61.13	0.11	7.68	5.10
2021/07/29 18:00:00.00	63.31	0.09	7.70	2.51
2021/07/29 19:00:00.00	64.06	0.08	7.68	5.26
2021/07/29 20:00:00.00	62.91	0.10	7.67	6.09
2021/07/29 21:00:00.00	63.51	0.13	7.66	6.48
2021/07/29 22:00:00.00	64.67	0.13	7.66	7.29
2021/07/29 23:00:00.00	65.02	0.14	7.66	7.60
最大值	74.05	0.28	7.70	12.48
最小值	61.13	0.08	7.64	2.51
平均值	66.32	0.18	7.66	6.53
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				