北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/31 00:00:00.00	59.83	0.15	7.63	6.62
2021/07/31 01:00:00.00	57.23	0.14	7.62	6.27
2021/07/31 02:00:00.00	53.69	0.15	7.62	6.47
2021/07/31 03:00:00.00	54.46	0.14	7.62	6.89
2021/07/31 04:00:00.00	56.37	0.14	7.62	6.34
2021/07/31 05:00:00.00	53.10	0.14	7.60	6.59
2021/07/31 06:00:00.00	61.18	0.14	7.62	1.95
2021/07/31 07:00:00.00	58.23	0.11	7.67	1.74
2021/07/31 08:00:00.00	58.50	0.09	7.60	5.57
2021/07/31 09:00:00.00	58.90	0.14	7.57	6.44
2021/07/31 10:00:00.00	59.38	0.19	7.57	6.57
2021/07/31 11:00:00.00	58.21	0.20	7.57	6.67
2021/07/31 12:00:00.00	59.92	0.18	7.57	6.63
2021/07/31 13:00:00.00	60.22	0.15	7.57	6.26
2021/07/31 14:00:00.00	61.76	0.13	7.57	6.32
2021/07/31 15:00:00.00	63.61	0.13	7.58	6.21
2021/07/31 16:00:00.00	60.28	0.11	7.58	5.88
2021/07/31 17:00:00.00	57.23	0.10	7.59	5.31
2021/07/31 18:00:00.00	62.22	0.10	7.62	1.96
2021/07/31 19:00:00.00	59.07	0.07	7.64	2.90
2021/07/31 20:00:00.00	65.07	0.07	7.60	5.55
2021/07/31 21:00:00.00	60.24	0.10	7.58	6.29
2021/07/31 22:00:00.00	60.33	0.12	7.58	6.35
2021/07/31 23:00:00.00	55.68	0.13	7.57	6.35
最大值	65.07	0.20	7.67	6.89
最小值	53.10	0.07	7.57	1.74
平均值	58.95	0.13	7.60	5.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				