北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/30 00:00:00.00	60.08	0.14	7.66	7.44
2021/07/30 01:00:00.00	63.12	0.13	7.66	6.37
2021/07/30 02:00:00.00	62.07	0.12	7.66	6.20
2021/07/30 03:00:00.00	60.31	0.11	7.66	6.09
2021/07/30 04:00:00.00	62.83	0.11	7.66	6.48
2021/07/30 05:00:00.00	60.33	0.11	7.66	5.91
2021/07/30 06:00:00.00	60.24	0.11	7.67	3.29
2021/07/30 07:00:00.00	60.66	0.11	7.67	3.98
2021/07/30 08:00:00.00	59.09	0.11	7.66	3.75
2021/07/30 09:00:00.00	61.64	0.11	7.65	6.60
2021/07/30 10:00:00.00	63.89	0.14	7.62	7.03
2021/07/30 11:00:00.00	60.59	0.15	7.63	6.63
2021/07/30 12:00:00.00	56.44	0.14	7.63	6.84
2021/07/30 13:00:00.00	62.89	0.13	7.63	7.50
2021/07/30 14:00:00.00	66.90	0.13	7.63	7.15
2021/07/30 15:00:00.00	59.23	0.12	7.64	7.02
2021/07/30 16:00:00.00	60.44	0.11	7.64	6.61
2021/07/30 17:00:00.00	60.64	0.11	7.64	6.04
2021/07/30 18:00:00.00	62.17	0.10	7.66	1.99
2021/07/30 19:00:00.00	60.41	0.07	7.68	3.43
2021/07/30 20:00:00.00	62.12	0.08	7.64	5.76
2021/07/30 21:00:00.00	58.96	0.15	7.63	6.25
2021/07/30 22:00:00.00	58.73	0.18	7.63	6.65
2021/07/30 23:00:00.00	53.96	0.18	7.63	6.48
最大值	66.90	0.18	7.68	7.50
最小值	53.96	0.07	7.62	1.99
平均值	60.74	0.12	7.65	5.89
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				