北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/22 00:00:00.00	27.08		0.22	7.53	0.00
2021/06/22 01:00:00.00	23.64		0.21	7.53	0.00
2021/06/22 02:00:00.00	48.05		0.16	7.53	0.00
2021/06/22 03:00:00.00	52.82		0.14	7.54	0.00
2021/06/22 04:00:00.00	54.13		0.13	7.54	0.00
2021/06/22 05:00:00.00	97.75		0.12	7.54	0.00
2021/06/22 06:00:00.00	55.75		0.13	7.53	0.00
2021/06/22 07:00:00.00	43.58		0.13	7.53	0.00
2021/06/22 08:00:00.00	55.08		0.12	7.48	0.00
2021/06/22 09:00:00.00	66.67		0.87	7.46	0.00
2021/06/22 10:00:00.00	137.10		1.24	7.47	0.00
2021/06/22 11:00:00.00	83.56		0.76	7.50	0.00
2021/06/22 12:00:00.00	60.45		0.33	7.52	0.00
2021/06/22 13:00:00.00	43.67		0.16	7.52	0.00
2021/06/22 14:00:00.00	88.04		0.14	7.52	0.00
2021/06/22 15:00:00.00	60.70		0.14	7.51	0.00
2021/06/22 16:00:00.00	94.83		0.15	7.50	0.00
2021/06/22 17:00:00.00	120.27		0.18	7.49	0.00
2021/06/22 18:00:00.00	72.85		0.19	7.48	0.00
2021/06/22 19:00:00.00	56.00		0.18	7.48	0.00
2021/06/22 20:00:00.00	92.00		0.18	7.48	0.00
2021/06/22 21:00:00.00	158.79		0.19	7.48	0.00
2021/06/22 22:00:00.00	189.94		0.20	7.47	0.00
2021/06/22 23:00:00.00	93.89		0.22	7.47	0.00
最大值	189.94		1.24	7.54	0.00
最小值	23.64		0.12	7.46	0.00
平均值	78.19		0.27	7.50	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					