北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/25 00:00:00.00	35.88	0.14	7.64	0.36
2021/06/25 01:00:00.00	42.20	0.14	7.58	5.77
2021/06/25 02:00:00.00	30.12	0.14	7.55	6.10
2021/06/25 03:00:00.00	34.54	0.14	7.55	6.21
2021/06/25 04:00:00.00	37.69	0.13	7.56	6.04
2021/06/25 05:00:00.00	30.64	0.13	7.55	6.37
2021/06/25 06:00:00.00	32.33	0.13	7.56	5.93
2021/06/25 07:00:00.00	36.39	0.15	7.56	5.88
2021/06/25 08:00:00.00	36.57	0.15	7.56	5.07
2021/06/25 09:00:00.00	25.28	0.14	7.58	4.10
2021/06/25 10:00:00.00	32.36	0.13	7.56	5.11
2021/06/25 11:00:00.00	32.01	0.13	7.55	5.91
2021/06/25 12:00:00.00	28.93	0.14	7.55	6.42
2021/06/25 13:00:00.00	30.09	0.14	7.55	5.99
2021/06/25 14:00:00.00	31.46	0.15	7.54	6.11
2021/06/25 15:00:00.00	27.25	0.15	7.54	5.92
2021/06/25 16:00:00.00	29.14	0.15	7.55	4.52
2021/06/25 17:00:00.00	31.62	0.14	7.54	5.18
2021/06/25 18:00:00.00	34.62	0.15	7.58	1.79
2021/06/25 19:00:00.00	27.99	0.14	7.61	11.18
2021/06/25 20:00:00.00	30.54	0.14	7.55	4.81
2021/06/25 21:00:00.00	29.80	0.15	7.56	2.72
2021/06/25 22:00:00.00	41.61	0.15	7.56	5.04
2021/06/25 23:00:00.00	30.02	0.17	7.54	5.91
最大值	42.20	0.17	7.64	11.18
最小值	25.28	0.13	7.54	0.36
平均值	32.46	0.14	7.56	5.35
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				