北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/26 00:00:00.00	31.07	0.17	7.54	5.90
2021/06/26 01:00:00.00	28.49	0.15	7.54	6.21
2021/06/26 02:00:00.00	24.84	0.15	7.55	5.76
2021/06/26 03:00:00.00	27.76	0.14	7.55	5.82
2021/06/26 04:00:00.00	25.63	0.13	7.55	5.89
2021/06/26 05:00:00.00	29.63	0.13	7.55	5.87
2021/06/26 06:00:00.00	29.93	0.13	7.56	5.94
2021/06/26 07:00:00.00	24.94	0.13	7.56	5.91
2021/06/26 08:00:00.00	29.32	0.12	7.57	4.49
2021/06/26 09:00:00.00	24.71	0.12	7.60	2.27
2021/06/26 10:00:00.00	25.25	0.13	7.58	4.68
2021/06/26 11:00:00.00	28.29	0.13	7.55	5.81
2021/06/26 12:00:00.00	29.80	0.13	7.54	6.03
2021/06/26 13:00:00.00	31.21	0.13	7.54	6.25
2021/06/26 14:00:00.00	42.50	0.13	7.59	0.55
2021/06/26 15:00:00.00	25.14	0.12	7.69	0.17
2021/06/26 16:00:00.00	27.98	0.10	7.66	5.39
2021/06/26 17:00:00.00	30.81	0.16	7.58	7.19
2021/06/26 18:00:00.00	30.60	0.17	7.59	15.00
2021/06/26 19:00:00.00	24.89	0.16	7.54	3.64
2021/06/26 20:00:00.00	24.69	0.27	7.51	4.01
2021/06/26 21:00:00.00	21.11	0.36	7.54	3.50
2021/06/26 22:00:00.00	26.16	0.39	7.50	5.81
2021/06/26 23:00:00.00	25.10	0.35	7.51	5.92
最大值	42.50	0.39	7.69	15.00
最小值	21.11	0.10	7.50	0.17
平均值	27.91	0.17	7.56	5.33
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				