北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/27 00:00:00.00	32.47	0.29	7.51	5.96
2021/06/27 01:00:00.00	27.24	0.24	7.52	5.55
2021/06/27 02:00:00.00	30.87	0.21	7.52	5.84
2021/06/27 03:00:00.00	26.38	0.18	7.52	6.24
2021/06/27 04:00:00.00	23.19	0.16	7.53	6.36
2021/06/27 05:00:00.00	30.08	0.15	7.53	5.87
2021/06/27 06:00:00.00	22.49	0.14	7.54	6.09
2021/06/27 07:00:00.00	26.93	0.13	7.55	5.62
2021/06/27 08:00:00.00	20.08	0.12	7.56	3.81
2021/06/27 09:00:00.00	21.79	0.12	7.58	3.44
2021/06/27 10:00:00.00	23.75	0.12	7.55	5.07
2021/06/27 11:00:00.00	27.50	0.13	7.53	6.30
2021/06/27 12:00:00.00	41.49	0.12	7.52	6.27
2021/06/27 13:00:00.00	25.86	0.12	7.52	6.05
2021/06/27 14:00:00.00	20.44	0.12	7.52	6.34
2021/06/27 15:00:00.00	21.45	0.12	7.51	6.23
2021/06/27 16:00:00.00	24.10	0.12	7.51	5.92
2021/06/27 17:00:00.00	23.58	0.13	7.51	5.63
2021/06/27 18:00:00.00	24.50	0.14	7.50	43.54
2021/06/27 19:00:00.00	28.92	0.13	7.54	3.38
2021/06/27 20:00:00.00	23.03	0.13	7.53	4.04
2021/06/27 21:00:00.00	21.99	0.14	7.57	2.63
2021/06/27 22:00:00.00	26.40	0.25	7.49	5.96
2021/06/27 23:00:00.00	20.09	0.41	7.48	5.70
最大值	41.49	0.41	7.58	43.54
最小值	20.08	0.12	7.48	2.63
平均值	25.61	0.16	7.53	6.99
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				