北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/06/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/28 00:00:00.00	21.22	0.49	7.47	5.77
2021/06/28 01:00:00.00	17.36	0.53	7.47	5.52
2021/06/28 02:00:00.00	15.89	0.54	7.50	3.01
2021/06/28 03:00:00.00	19.09	0.54	7.46	5.51
2021/06/28 04:00:00.00	22.32	0.55	7.46	5.81
2021/06/28 05:00:00.00	17.50	0.56	7.47	5.57
2021/06/28 06:00:00.00	19.34	0.55	7.48	5.70
2021/06/28 07:00:00.00	17.60	0.53	7.49	5.47
2021/06/28 08:00:00.00	21.82	0.52	7.50	4.26
2021/06/28 09:00:00.00	18.46	0.49	7.53	1.92
2021/06/28 10:00:00.00	22.23	0.43	7.52	3.58
2021/06/28 11:00:00.00	16.34	0.44	7.49	4.96
2021/06/28 12:00:00.00	15.52	0.48	7.50	2.62
2021/06/28 13:00:00.00	19.75	0.45	7.49	5.47
2021/06/28 14:00:00.00	11.79	0.45	7.47	6.03
2021/06/28 15:00:00.00	16.01	0.44	7.48	6.45
2021/06/28 16:00:00.00	17.52	0.39	7.48	6.16
2021/06/28 17:00:00.00	18.92	0.36	7.49	6.14
2021/06/28 18:00:00.00	17.74	0.32	7.51	3.47
2021/06/28 19:00:00.00	16.76	0.25	7.58	0.00
2021/06/28 20:00:00.00	14.62	0.19	7.56	4.41
2021/06/28 21:00:00.00	16.96	0.24	7.50	5.45
2021/06/28 22:00:00.00	16.41	0.32	7.50	5.50
2021/06/28 23:00:00.00	15.52	0.34	7.51	5.37
最大值	22.32	0.56	7.58	6.45
最小值	11.79	0.19	7.46	0.00
平均值	17.78	0.43	7.50	4.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				