北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/06/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/29 00:00:00.00	13.96	0.33	7.52	5.30
2021/06/29 01:00:00.00	15.82	0.33	7.52	5.30
2021/06/29 02:00:00.00	22.04	0.33	7.53	5.44
2021/06/29 03:00:00.00	15.88	0.31	7.53	5.24
2021/06/29 04:00:00.00	14.34	0.30	7.54	5.16
2021/06/29 05:00:00.00	14.04	0.30	7.54	5.54
2021/06/29 06:00:00.00	14.29	0.29	7.54	5.35
2021/06/29 07:00:00.00	15.14	0.27	7.54	5.13
2021/06/29 08:00:00.00	14.11	0.27	7.55	3.66
2021/06/29 09:00:00.00	14.17	0.24	7.57	2.86
2021/06/29 10:00:00.00	14.94	0.24	7.54	4.99
2021/06/29 11:00:00.00	16.54	0.28	7.53	5.88
2021/06/29 12:00:00.00	19.05	0.30	7.53	6.13
2021/06/29 13:00:00.00	14.98	0.29	7.54	4.22
2021/06/29 14:00:00.00	16.48	0.27	7.55	5.40
2021/06/29 15:00:00.00	14.84	0.26	7.53	6.18
2021/06/29 16:00:00.00	16.80	0.25	7.54	5.85
2021/06/29 17:00:00.00	17.50	0.23	7.55	6.03
2021/06/29 18:00:00.00	19.26	0.22	7.57	3.00
2021/06/29 19:00:00.00	16.85	0.15	7.59	3.14
2021/06/29 20:00:00.00	14.34	0.15	7.56	4.68
2021/06/29 21:00:00.00	13.62	0.20	7.56	5.48
2021/06/29 22:00:00.00	17.59	0.21	7.56	5.52
2021/06/29 23:00:00.00	12.68	0.20	7.56	5.55
最大值	22.04	0.33	7.59	6.18
最小值	12.68	0.15	7.52	2.86
平均值	15.80	0.26	7.55	5.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				