北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/06/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/30 00:00:00.00	11.70	0.20	7.56	5.74
2021/06/30 01:00:00.00	19.05	0.19	7.56	5.65
2021/06/30 02:00:00.00	11.08	0.18	7.56	5.62
2021/06/30 03:00:00.00	11.49	0.18	7.56	5.55
2021/06/30 04:00:00.00	10.13	0.18	7.56	5.56
2021/06/30 05:00:00.00	10.15	0.19	7.55	5.68
2021/06/30 06:00:00.00	10.94	0.18	7.56	5.65
2021/06/30 07:00:00.00	9.35	0.16	7.56	5.31
2021/06/30 08:00:00.00	9.49	0.16	7.57	4.08
2021/06/30 09:00:00.00	10.71	0.15	7.59	2.53
2021/06/30 10:00:00.00	9.43	0.14	7.55	4.74
2021/06/30 11:00:00.00	11.30	0.17	7.53	6.08
2021/06/30 12:00:00.00	11.26	0.18	7.53	6.10
2021/06/30 13:00:00.00	7.27	0.18	7.52	5.75
2021/06/30 14:00:00.00	16.24	0.19	7.52	5.87
2021/06/30 15:00:00.00	20.92	0.18	7.52	5.77
2021/06/30 16:00:00.00	25.18	0.17	7.55	3.11
2021/06/30 17:00:00.00	17.55	0.18	7.53	18.05
2021/06/30 18:00:00.00	15.62	0.16	7.59	3.50
2021/06/30 19:00:00.00	12.58	0.15	7.55	4.33
2021/06/30 20:00:00.00	13.17	0.22	7.51	5.38
2021/06/30 21:00:00.00	13.49	0.38	7.49	5.76
2021/06/30 22:00:00.00	12.65	0.51	7.49	6.10
2021/06/30 23:00:00.00	5.38	0.55	7.48	6.43
最大值	25.18	0.55	7.59	18.05
最小值	5.38	0.14	7.48	2.53
平均值	12.76	0.21	7.54	5.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				