北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/01 00:00:00.00	9.67	0.55	7.49	6.37
2021/07/01 01:00:00.00	10.93	0.53	7.50	6.36
2021/07/01 02:00:00.00	9.93	0.52	7.50	6.31
2021/07/01 03:00:00.00	8.91	0.50	7.51	6.14
2021/07/01 04:00:00.00	9.53	0.46	7.52	6.32
2021/07/01 05:00:00.00	7.02	0.44	7.54	7.26
2021/07/01 06:00:00.00	5.85	0.42	7.53	4.27
2021/07/01 07:00:00.00	12.72	0.34	7.56	3.06
2021/07/01 08:00:00.00	8.92	0.30	7.54	5.48
2021/07/01 09:00:00.00	10.33	0.32	7.54	5.83
2021/07/01 10:00:00.00	6.94	0.29	7.58	1.69
2021/07/01 11:00:00.00	6.79	0.20	7.61	2.65
2021/07/01 12:00:00.00	7.82	0.21	7.55	5.12
2021/07/01 13:00:00.00	8.91	0.26	7.54	5.79
2021/07/01 14:00:00.00	6.54	0.27	7.53	5.95
2021/07/01 15:00:00.00	8.43	0.24	7.54	5.81
2021/07/01 16:00:00.00	8.78	0.22	7.54	5.64
2021/07/01 17:00:00.00	7.49	0.22	7.56	3.25
2021/07/01 18:00:00.00	5.75	0.19	7.64	0.00
2021/07/01 19:00:00.00	6.03	0.15	7.62	4.34
2021/07/01 20:00:00.00	7.16	0.17	7.56	5.99
2021/07/01 21:00:00.00	6.54	0.20	7.56	5.94
2021/07/01 22:00:00.00	6.59	0.21	7.57	6.08
2021/07/01 23:00:00.00	5.47	0.20	7.56	6.26
最大值	12.72	0.55	7.64	7.26
最小值	5.47	0.15	7.49	0.00
平均值	8.04	0.31	7.55	5.08
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				