北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/02 00:00:00.00	4.85	0.18	7.56	5.85
2021/07/02 01:00:00.00	8.01	0.18	7.56	6.07
2021/07/02 02:00:00.00	20.38	0.19	7.56	5.78
2021/07/02 03:00:00.00	5.74	0.18	7.56	5.98
2021/07/02 04:00:00.00	9.20	0.17	7.56	5.78
2021/07/02 05:00:00.00	4.84	0.17	7.55	5.82
2021/07/02 06:00:00.00	8.40	0.18	7.55	3.41
2021/07/02 07:00:00.00	6.41	0.15	7.57	3.51
2021/07/02 08:00:00.00	2.99	0.15	7.54	5.56
2021/07/02 09:00:00.00	6.48	0.19	7.52	6.21
2021/07/02 10:00:00.00	16.04	0.21	7.52	6.15
2021/07/02 11:00:00.00	4.37	0.21	7.51	6.44
2021/07/02 12:00:00.00	8.28	0.20	7.51	5.96
2021/07/02 13:00:00.00	5.22	0.19	7.51	6.06
2021/07/02 14:00:00.00	8.84	0.18	7.50	6.03
2021/07/02 15:00:00.00	3.98	0.17	7.50	5.78
2021/07/02 16:00:00.00	5.44	0.16	7.51	5.67
2021/07/02 17:00:00.00	9.93	0.17	7.51	5.06
2021/07/02 18:00:00.00	11.34	0.16	7.55	5.29
2021/07/02 19:00:00.00	9.11	0.14	7.54	5.34
2021/07/02 20:00:00.00	8.72	0.16	7.52	5.09
2021/07/02 21:00:00.00	10.68	0.19	7.56	0.92
2021/07/02 22:00:00.00	3.94	0.15	7.65	0.00
2021/07/02 23:00:00.00	6.07	0.10	7.73	0.00
最大值	20.38	0.21	7.73	6.44
最小值	2.99	0.10	7.50	0.00
平均值	7.89	0.17	7.55	4.91
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				