北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/03 00:00:00.00	2.61	0.09	7.73	1.57
2021/07/03 01:00:00.00	4.12	0.12	7.59	3.37
2021/07/03 02:00:00.00	5.24	0.24	7.49	6.19
2021/07/03 03:00:00.00	9.62	0.31	7.49	6.18
2021/07/03 04:00:00.00	3.59	0.28	7.50	6.33
2021/07/03 05:00:00.00	8.10	0.27	7.51	6.18
2021/07/03 06:00:00.00	8.56	0.25	7.52	6.37
2021/07/03 07:00:00.00	4.89	0.23	7.52	6.21
2021/07/03 08:00:00.00	3.80	0.22	7.53	5.08
2021/07/03 09:00:00.00	6.60	0.18	7.57	1.67
2021/07/03 10:00:00.00	6.68	0.14	7.62	1.29
2021/07/03 11:00:00.00	8.24	0.12	7.54	5.23
2021/07/03 12:00:00.00	7.31	0.18	7.51	6.16
2021/07/03 13:00:00.00	3.68	0.23	7.50	6.58
2021/07/03 14:00:00.00	4.38	0.23	7.50	6.35
2021/07/03 15:00:00.00	5.20	0.22	7.50	6.39
2021/07/03 16:00:00.00	7.71	0.20	7.51	6.83
2021/07/03 17:00:00.00	4.69	0.20	7.52	4.58
2021/07/03 18:00:00.00	6.19	0.17	7.54	3.35
2021/07/03 19:00:00.00	9.62	0.16	7.52	5.43
2021/07/03 20:00:00.00	4.40	0.18	7.50	6.72
2021/07/03 21:00:00.00	6.57	0.19	7.49	6.55
2021/07/03 22:00:00.00	1.40	0.25	7.47	6.90
2021/07/03 23:00:00.00	2.01	0.29	7.45	5.63

最大值	9.62	0.31	7.73	6.90
最小值	1.40	0.09	7.45	1.29
平均值	5.63	0.20	7.53	5.30
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				