北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/05 00:00:00.00	1.57	0.24	7.43	6.11
2021/07/05 01:00:00.00	0.41	0.23	7.45	3.85
2021/07/05 02:00:00.00	1.35	0.21	7.43	6.17
2021/07/05 03:00:00.00	0.50	0.20	7.43	6.42
2021/07/05 04:00:00.00	1.67	0.18	7.44	6.46
2021/07/05 05:00:00.00	0.31	0.15	7.44	6.00
2021/07/05 06:00:00.00	2.22	0.14	7.48	2.69
2021/07/05 07:00:00.00	0.42	0.12	7.51	2.99
2021/07/05 08:00:00.00	2.10	0.12	7.45	5.74
2021/07/05 09:00:00.00	1.41	0.13	7.44	6.68
2021/07/05 10:00:00.00	1.79	0.13	7.44	6.21
2021/07/05 11:00:00.00	1.56	0.13	7.44	6.30
2021/07/05 12:00:00.00	0.46	0.13	7.44	6.48
2021/07/05 13:00:00.00	0.75	0.12	7.44	6.45
2021/07/05 14:00:00.00	1.09	0.11	7.45	6.25
2021/07/05 15:00:00.00	1.57	0.11	7.46	6.69
2021/07/05 16:00:00.00	0.91	0.12	7.48	7.08
2021/07/05 17:00:00.00	2.08	0.12	7.48	6.38
2021/07/05 18:00:00.00	2.75	0.11	7.52	1.80
2021/07/05 19:00:00.00	0.89	0.10	7.61	0.00
2021/07/05 20:00:00.00	1.98	0.08	7.69	0.00
2021/07/05 21:00:00.00	0.15	0.08	7.75	0.00
2021/07/05 22:00:00.00	0.94	0.08	7.64	4.34
2021/07/05 23:00:00.00	1.06	0.14	7.45	7.33
最大值	2.75	0.24	7.75	7.33
最小值	0.15	0.08	7.43	0.00
平均值	1.25	0.14	7.49	4.93
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				