北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/07 00:00:00.00	50.68	0.29	7.44	7.27
2021/07/07 01:00:00.00	48.03	0.42	7.41	6.18
2021/07/07 02:00:00.00	74.65	0.55	7.38	6.44
2021/07/07 03:00:00.00	67.85	0.59	7.39	4.65
2021/07/07 04:00:00.00	66.95	0.59	7.36	6.34
2021/07/07 05:00:00.00	79.73	0.57	7.37	5.83
2021/07/07 06:00:00.00	55.40	0.51	7.41	2.55
2021/07/07 07:00:00.00	49.59	0.43	7.40	4.88
2021/07/07 08:00:00.00	59.21	0.41	7.38	6.57
2021/07/07 09:00:00.00	57.95	0.43	7.38	5.96
2021/07/07 10:00:00.00	57.16	0.39	7.39	4.52
2021/07/07 11:00:00.00	55.41	0.35	7.39	5.51
2021/07/07 12:00:00.00	59.52	0.34	7.39	4.53
2021/07/07 13:00:00.00	54.75	0.28	7.41	13.51
2021/07/07 14:00:00.00	55.07	0.24	7.37	27.28
2021/07/07 15:00:00.00	70.43	0.27	7.39	5.50
2021/07/07 16:00:00.00	55.18	0.26	7.40	5.68
2021/07/07 17:00:00.00	49.44	0.23	7.40	5.40
2021/07/07 18:00:00.00	47.19	0.21	7.44	2.58
2021/07/07 19:00:00.00	42.88	0.17	7.44	3.81
2021/07/07 20:00:00.00	44.61	0.15	7.41	5.33
2021/07/07 21:00:00.00	42.58	0.17	7.42	5.79
2021/07/07 22:00:00.00	45.74	0.16	7.43	5.76
2021/07/07 23:00:00.00	47.27	0.16	7.44	6.17
最大值	79.73	0.59	7.44	27.28
最小值	42.58	0.15	7.36	2.55
平均值	55.72	0.34	7.40	6.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				