北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/08 00:00:00.00	48.12	0.16	7.44	6.13
2021/07/08 01:00:00.00	47.93	0.16	7.44	6.18
2021/07/08 02:00:00.00	48.10	0.16	7.45	5.82
2021/07/08 03:00:00.00	51.49	0.15	7.45	6.14
2021/07/08 04:00:00.00	48.77	0.15	7.45	5.99
2021/07/08 05:00:00.00	52.05	0.14	7.45	5.82
2021/07/08 06:00:00.00	53.11	0.13	7.48	1.72
2021/07/08 07:00:00.00	52.56	0.14	7.48	4.09
2021/07/08 08:00:00.00	51.64	0.14	7.43	10.25
2021/07/08 09:00:00.00	52.02	0.13	7.43	6.34
2021/07/08 10:00:00.00	69.10	0.12	7.43	6.44
2021/07/08 11:00:00.00	48.57	0.12	7.44	6.15
2021/07/08 12:00:00.00	47.76	0.12	7.44	6.24
2021/07/08 13:00:00.00	42.04	0.10	7.44	5.95
2021/07/08 14:00:00.00	51.21	0.11	7.45	6.07
2021/07/08 15:00:00.00	51.35	0.12	7.45	7.06
2021/07/08 16:00:00.00	53.21	0.11	7.44	6.93
2021/07/08 17:00:00.00	53.44	0.11	7.45	5.66
2021/07/08 18:00:00.00	58.70	0.12	7.49	2.11
2021/07/08 19:00:00.00	55.98	0.13	7.51	3.20
2021/07/08 20:00:00.00	54.43	0.12	7.47	5.68
2021/07/08 21:00:00.00	54.03	0.11	7.51	2.28
2021/07/08 22:00:00.00	50.29	0.11	7.48	6.52
2021/07/08 23:00:00.00	69.84	0.11	7.48	6.55
最大值	69.84	0.16	7.51	10.25
最小值	42.04	0.10	7.43	1.72
平均值	52.74	0.13	7.46	5.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				