北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/09 00:00:00.00	38.17	0.11	7.48	6.32
2021/07/09 01:00:00.00	42.58	0.10	7.49	6.39
2021/07/09 02:00:00.00	41.66	0.09	7.49	6.22
2021/07/09 03:00:00.00	47.32	0.09	7.50	6.06
2021/07/09 04:00:00.00	39.00	0.10	7.50	5.92
2021/07/09 05:00:00.00	39.49	0.10	7.51	5.98
2021/07/09 06:00:00.00	42.20	0.10	7.53	4.85
2021/07/09 07:00:00.00	46.87	0.09	7.55	2.79
2021/07/09 08:00:00.00	48.36	0.09	7.53	5.06
2021/07/09 09:00:00.00	43.38	0.09	7.52	5.71
2021/07/09 10:00:00.00	40.16	0.09	7.50	6.22
2021/07/09 11:00:00.00	47.77	0.10	7.50	6.06
2021/07/09 12:00:00.00	47.75	0.10	7.50	6.13
2021/07/09 13:00:00.00	55.41	0.09	7.50	6.24
2021/07/09 14:00:00.00	53.15	0.09	7.49	6.00
2021/07/09 15:00:00.00	43.82	0.09	7.49	6.18
2021/07/09 16:00:00.00	44.61	0.09	7.50	5.67
2021/07/09 17:00:00.00	44.38	0.09	7.50	5.58
2021/07/09 18:00:00.00	42.50	0.09	7.52	2.51
2021/07/09 19:00:00.00	44.22	0.09	7.52	3.93
2021/07/09 20:00:00.00	45.49	0.09	7.50	5.24
2021/07/09 21:00:00.00	45.73	0.10	7.49	5.85
2021/07/09 22:00:00.00	47.24	0.10	7.50	6.02
2021/07/09 23:00:00.00	41.60	0.10	7.51	6.24
最大值	55.41	0.11	7.55	6.39
最小值	38.17	0.09	7.48	2.51
平均值	44.70	0.09	7.51	5.55
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				