北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/07/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/07/10 00:00:00.00	41.59	0.10	7.51	5.69
2021/07/10 01:00:00.00	42.38	0.11	7.52	5.96
2021/07/10 02:00:00.00	38.04	0.11	7.52	5.64
2021/07/10 03:00:00.00	43.00	0.11	7.52	5.88
2021/07/10 04:00:00.00	47.76	0.11	7.51	5.76
2021/07/10 05:00:00.00	37.71	0.13	7.50	5.63
2021/07/10 06:00:00.00	42.50	0.13	7.52	2.28
2021/07/10 07:00:00.00	45.47	0.11	7.55	2.77
2021/07/10 08:00:00.00	43.10	0.12	7.49	5.14
2021/07/10 09:00:00.00	44.73	0.14	7.47	5.95
2021/07/10 10:00:00.00	46.17	0.16	7.47	5.93
2021/07/10 11:00:00.00	43.68	0.16	7.47	6.10
2021/07/10 12:00:00.00	50.85	0.16	7.46	6.04
2021/07/10 13:00:00.00	46.73	0.15	7.46	5.95
2021/07/10 14:00:00.00	39.83	0.14	7.47	5.69
2021/07/10 15:00:00.00	42.73	0.13	7.47	6.03
2021/07/10 16:00:00.00	43.18	0.13	7.48	5.57
2021/07/10 17:00:00.00	48.94	0.13	7.48	4.68
2021/07/10 18:00:00.00	39.93	0.12	7.53	1.57
2021/07/10 19:00:00.00	46.27	0.10	7.52	3.97
2021/07/10 20:00:00.00	40.82	0.11	7.48	5.64
2021/07/10 21:00:00.00	41.83	0.13	7.49	4.09
2021/07/10 22:00:00.00	44.46	0.12	7.49	5.73
2021/07/10 23:00:00.00	50.27	0.14	7.47	6.33
最大值	50.85	0.16	7.55	6.33
最小值	37.71	0.10	7.46	1.57
平均值	43.83	0.13	7.49	5.17
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				