北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/03 00:00:00.00	59.59	0.19	7.67	6.03
2021/08/03 01:00:00.00	61.43	0.18	7.68	6.34
2021/08/03 02:00:00.00	60.21	0.17	7.68	5.99
2021/08/03 03:00:00.00	61.95	0.15	7.69	5.57
2021/08/03 04:00:00.00	61.17	0.15	7.68	5.15
2021/08/03 05:00:00.00	69.32	0.18	7.68	6.03
2021/08/03 06:00:00.00	80.51	0.20	7.68	4.87
2021/08/03 07:00:00.00	82.78	0.18	7.67	4.81
2021/08/03 08:00:00.00	86.37	0.18	7.66	3.94
2021/08/03 09:00:00.00	89.10	0.19	7.66	1.54
2021/08/03 10:00:00.00	98.35	0.16	7.67	11.78
2021/08/03 11:00:00.00	83.64	0.13	7.63	4.23
2021/08/03 12:00:00.00	77.31	0.11	7.64	5.21
2021/08/03 13:00:00.00	73.93	0.09	7.64	5.48
2021/08/03 14:00:00.00	62.33	0.09	7.65	2.85
2021/08/03 15:00:00.00	73.21	0.08	7.71	0.08
2021/08/03 16:00:00.00	71.02	0.08	7.66	10.19
2021/08/03 17:00:00.00	70.34	0.10	7.57	28.81
2021/08/03 18:00:00.00	76.44	0.13	7.62	1.86
2021/08/03 19:00:00.00	77.64	0.12	7.65	2.91
2021/08/03 20:00:00.00	70.54	0.09	7.63	7.11
2021/08/03 21:00:00.00	67.77	0.09	7.63	5.82
2021/08/03 22:00:00.00	71.86	0.17	7.61	5.54
2021/08/03 23:00:00.00	88.00	0.20	7.60	5.83
最大值	98.35	0.20	7.71	28.81
最小值	59.59	0.08	7.57	0.08
平均值	73.95	0.14	7.65	6.17
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				