北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/04 00:00:00.00	95.33		0.18	7.61	5.49
2021/08/04 01:00:00.00	91.79		0.17	7.62	2.36
2021/08/04 02:00:00.00	84.96		0.19	7.67	0.04
2021/08/04 03:00:00.00	97.69		0.18	7.68	3.24
2021/08/04 04:00:00.00	93.95		0.25	7.55	6.19
2021/08/04 05:00:00.00	106.60		0.26	7.54	4.08
2021/08/04 06:00:00.00	95.93		0.38	7.58	0.18
2021/08/04 07:00:00.00	84.40		0.49	7.61	2.23
2021/08/04 08:00:00.00	78.73		0.49	7.55	3.03
2021/08/04 09:00:00.00	78.97		0.45	7.56	2.72
2021/08/04 10:00:00.00	78.97		0.39	7.59	0.65
2021/08/04 11:00:00.00	78.97		0.39	7.65	0.46
2021/08/04 12:00:00.00	78.97		0.34	7.58	4.27
2021/08/04 13:00:00.00	111.70		0.83	7.54	4.10
2021/08/04 14:00:00.00	69.60		1.14	7.54	6.28
2021/08/04 15:00:00.00	67.20		0.62	7.53	6.03
2021/08/04 16:00:00.00	56.63		0.59	7.55	5.49
2021/08/04 17:00:00.00	49.60		0.51	7.56	4.62
2021/08/04 18:00:00.00	72.44		0.46	7.61	0.60
2021/08/04 19:00:00.00	56.25		0.38	7.66	0.00
2021/08/04 20:00:00.00	71.57		0.25	7.70	0.00
2021/08/04 21:00:00.00	60.54		0.18	7.73	0.00
2021/08/04 22:00:00.00	48.96		0.14	7.75	0.00
2021/08/04 23:00:00.00	53.94		0.13	7.76	0.00
最大值	111.70		1.14	7.76	6.28
最小值	48.96		0.13	7.53	0.00
平均值	77.65		0.39	7.61	2.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					