北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/05 00:00:00.00	49.82	0.11	7.73	1.37
2021/08/05 01:00:00.00	71.26	0.21	7.58	4.55
2021/08/05 02:00:00.00	64.43	0.48	7.54	4.29
2021/08/05 03:00:00.00	76.90	0.65	7.53	4.30
2021/08/05 04:00:00.00	77.52	0.65	7.54	4.17
2021/08/05 05:00:00.00	68.16	0.64	7.54	4.01
2021/08/05 06:00:00.00	69.01	0.63	7.54	2.60
2021/08/05 07:00:00.00	73.88	0.59	7.57	1.07
2021/08/05 08:00:00.00	75.75	0.50	7.52	4.69
2021/08/05 09:00:00.00	67.45	0.54	7.51	5.05
2021/08/05 10:00:00.00	69.27	0.56	7.51	5.18
2021/08/05 11:00:00.00	66.53	0.53	7.52	5.16
2021/08/05 12:00:00.00	57.52	0.48	7.51	5.04
2021/08/05 13:00:00.00	57.87	0.44	7.52	4.96
2021/08/05 14:00:00.00	51.38	0.42	7.52	4.69
2021/08/05 15:00:00.00	59.99	0.39	7.53	4.72
2021/08/05 16:00:00.00	81.20	0.35	7.53	4.98
2021/08/05 17:00:00.00	64.58	0.35	7.53	5.03
2021/08/05 18:00:00.00	90.45	0.33	7.54	2.92
2021/08/05 19:00:00.00	74.21	0.29	7.54	3.29
2021/08/05 20:00:00.00	74.97	0.26	7.56	1.31
2021/08/05 21:00:00.00	71.40	0.23	7.54	4.34
2021/08/05 22:00:00.00	65.32	0.23	7.54	5.21
2021/08/05 23:00:00.00	45.54	0.23	7.55	5.27
最大值	90.45	0.65	7.73	5.27
最小值	45.54	0.11	7.51	1.07
平均值	67.68	0.42	7.54	4.09
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				