北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/06 00:00:00.00	58.82	0.21	7.55	5.54
2021/08/06 01:00:00.00	46.67	0.20	7.56	5.34
2021/08/06 02:00:00.00	62.11	0.17	7.56	5.74
2021/08/06 03:00:00.00	44.41	0.18	7.57	5.51
2021/08/06 04:00:00.00	57.69	0.18	7.58	5.43
2021/08/06 05:00:00.00	63.28	0.14	7.58	5.58
2021/08/06 06:00:00.00	62.66	0.16	7.59	4.72
2021/08/06 07:00:00.00	53.75	0.15	7.59	2.47
2021/08/06 08:00:00.00	46.23	0.16	7.56	5.19
2021/08/06 09:00:00.00	53.82	0.16	7.56	5.23
2021/08/06 10:00:00.00	63.30	0.14	7.56	5.44
2021/08/06 11:00:00.00	61.29	0.12	7.57	5.53
2021/08/06 12:00:00.00	53.24	0.10	7.56	5.21
2021/08/06 13:00:00.00	54.17	0.09	7.56	8.92
2021/08/06 14:00:00.00	66.27	0.09	7.55	13.19
2021/08/06 15:00:00.00	51.77	0.13	7.56	21.74
2021/08/06 16:00:00.00	57.12	0.14	7.54	53.67
2021/08/06 17:00:00.00	43.27	0.10	7.54	5.01
2021/08/06 18:00:00.00	72.29	0.09	7.56	29.94
2021/08/06 19:00:00.00	40.88	0.09	7.57	2.32
2021/08/06 20:00:00.00	61.35	0.11	7.57	4.22
2021/08/06 21:00:00.00	37.27	0.11	7.58	5.14
2021/08/06 22:00:00.00	57.71	0.08	7.58	5.26
2021/08/06 23:00:00.00	46.98	0.09	7.58	5.57
最大值	72.29	0.21	7.59	53.67
最小值	37.27	0.08	7.54	2.32
平均值	54.85	0.13	7.57	9.25
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				