北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/09 00:00:00.00	43.49	0.07	7.61	80.74
2021/08/09 01:00:00.00	43.49	0.07	7.74	20.00
2021/08/09 02:00:00.00	43.49	0.07	7.83	43.00
2021/08/09 03:00:00.00	44.06	1.87	7.45	78.50
2021/08/09 04:00:00.00	44.98	1.76	7.50	3.56
2021/08/09 05:00:00.00	37.12	1.22	7.56	31.97
2021/08/09 06:00:00.00	27.30	0.76	7.57	65.41
2021/08/09 07:00:00.00	37.50	0.35	7.57	57.65
2021/08/09 08:00:00.00	41.63	0.18	7.59	41.05
2021/08/09 09:00:00.00	40.37	0.09	7.62	6.02
2021/08/09 10:00:00.00	36.58	0.53	7.64	6.33
2021/08/09 11:00:00.00	54.59	0.44	7.65	6.54
2021/08/09 12:00:00.00	32.04	0.08	7.65	6.65
2021/08/09 13:00:00.00	40.31	0.06	7.65	6.86
2021/08/09 14:00:00.00	33.43	0.06	7.64	6.46
2021/08/09 15:00:00.00	44.18	0.07	7.64	6.39
2021/08/09 16:00:00.00	33.78	0.08	7.64	6.22
2021/08/09 17:00:00.00	30.43	0.09	7.64	5.89
2021/08/09 18:00:00.00	32.10	0.09	7.64	3.50
2021/08/09 19:00:00.00	31.61	0.10	7.66	2.22
2021/08/09 20:00:00.00	29.92	0.09	7.64	4.59
2021/08/09 21:00:00.00	38.28	0.09	7.64	5.73
2021/08/09 22:00:00.00	33.84	0.09	7.64	6.18
2021/08/09 23:00:00.00	32.20	0.07	7.65	5.92
最大值	54.59	1.87	7.83	80.74
最小值	27.30	0.06	7.45	2.22
平均值	37.78	0.35	7.63	21.14
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				