北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/11 00:00:00.00	47.72	0.07	7.58	5.99
2021/08/11 01:00:00.00	44.83	0.09	7.59	6.19
2021/08/11 02:00:00.00	40.69	0.08	7.60	6.09
2021/08/11 03:00:00.00	45.38	0.06	7.60	6.16
2021/08/11 04:00:00.00	39.44	0.07	7.61	5.98
2021/08/11 05:00:00.00	36.36	0.09	7.61	5.92
2021/08/11 06:00:00.00	36.84	0.08	7.62	4.27
2021/08/11 07:00:00.00	52.57	0.07	7.63	3.22
2021/08/11 08:00:00.00	42.96	0.05	7.62	5.07
2021/08/11 09:00:00.00	42.43	0.04	7.61	5.72
2021/08/11 10:00:00.00	37.66	0.08	7.62	5.31
2021/08/11 11:00:00.00	41.99	0.10	7.62	4.51
2021/08/11 12:00:00.00	44.47	0.10	7.61	4.20
2021/08/11 13:00:00.00	49.39	0.10	7.60	4.89
2021/08/11 14:00:00.00	45.53	0.07	7.61	2.34
2021/08/11 15:00:00.00	37.33	0.07	7.63	3.97
2021/08/11 16:00:00.00	42.36	0.08	7.58	3.98
2021/08/11 17:00:00.00	47.24	0.08	7.59	2.56
2021/08/11 18:00:00.00	52.59	0.08	7.63	1.09
2021/08/11 19:00:00.00	58.66	0.11	7.57	4.36
2021/08/11 20:00:00.00	40.86	0.09	7.57	4.48
2021/08/11 21:00:00.00	39.04	0.07	7.57	4.69
2021/08/11 22:00:00.00	38.43	0.09	7.57	2.43
2021/08/11 23:00:00.00	47.69	0.10	7.62	0.02
最大值	58.66	0.11	7.63	6.19
最小值	36.36	0.04	7.57	0.02
平均值	43.85	0.08	7.60	4.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				