北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/12 00:00:00.00	41.50	0.08	7.61	2.38
2021/08/12 01:00:00.00	27.15	0.09	7.56	3.48
2021/08/12 02:00:00.00	39.80	0.11	7.54	4.11
2021/08/12 03:00:00.00	30.63	0.11	7.54	4.47
2021/08/12 04:00:00.00	41.73	0.12	7.54	4.05
2021/08/12 05:00:00.00	27.46	0.12	7.55	3.60
2021/08/12 06:00:00.00	39.25	0.11	7.55	2.09
2021/08/12 07:00:00.00	39.17	0.10	7.58	1.79
2021/08/12 08:00:00.00	38.44	0.09	7.55	3.74
2021/08/12 09:00:00.00	37.05	0.12	7.53	4.33
2021/08/12 10:00:00.00	32.71	0.14	7.53	3.16
2021/08/12 11:00:00.00	44.20	0.14	7.53	4.12
2021/08/12 12:00:00.00	40.91	0.19	7.50	4.00
2021/08/12 13:00:00.00	39.89	0.25	7.50	3.94
2021/08/12 14:00:00.00	35.83	0.27	7.50	3.53
2021/08/12 15:00:00.00	46.61	0.27	7.50	3.77
2021/08/12 16:00:00.00	39.83	0.27	7.53	0.70
2021/08/12 17:00:00.00	38.65	0.21	7.59	0.00
2021/08/12 18:00:00.00	38.21	0.12	7.64	0.00
2021/08/12 19:00:00.00	32.18	0.08	7.66	1.14
2021/08/12 20:00:00.00	35.45	0.17	7.50	4.58
2021/08/12 21:00:00.00	38.38	0.46	7.49	1.37
2021/08/12 22:00:00.00	31.96	0.70	7.43	5.88
2021/08/12 23:00:00.00	36.00	1.10	7.40	6.25
最大值	46.61	1.10	7.66	6.25
最小值	27.15	0.08	7.40	0.00
平均值	37.21	0.23	7.54	3.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				