北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/13 00:00:00.00	33.24	1.47	7.40	6.42
2021/08/13 01:00:00.00	23.76	1.54	7.41	6.32
2021/08/13 02:00:00.00	31.07	1.45	7.43	6.34
2021/08/13 03:00:00.00	25.43	1.32	7.44	6.35
2021/08/13 04:00:00.00	32.76	1.16	7.46	6.22
2021/08/13 05:00:00.00	23.82	1.01	7.47	6.40
2021/08/13 06:00:00.00	37.74	0.89	7.49	3.63
2021/08/13 07:00:00.00	36.95	0.76	7.50	4.05
2021/08/13 08:00:00.00	34.64	0.70	7.51	2.85
2021/08/13 09:00:00.00	37.47	0.67	7.50	6.38
2021/08/13 10:00:00.00	29.46	0.63	7.50	6.19
2021/08/13 11:00:00.00	26.53	0.57	7.51	5.99
2021/08/13 12:00:00.00	35.94	0.50	7.52	6.30
2021/08/13 13:00:00.00	30.52	0.45	7.53	6.33
2021/08/13 14:00:00.00	33.62	0.40	7.54	10.21
2021/08/13 15:00:00.00	31.84	0.34	7.55	6.83
2021/08/13 16:00:00.00	31.49	0.25	7.56	6.41
2021/08/13 17:00:00.00	28.82	0.17	7.58	5.80
2021/08/13 18:00:00.00	25.63	0.11	7.60	1.71
2021/08/13 19:00:00.00	28.59	0.07	7.63	2.07
2021/08/13 20:00:00.00	27.84	0.11	7.58	5.43
2021/08/13 21:00:00.00	29.48	0.15	7.56	5.84
2021/08/13 22:00:00.00	33.04	0.17	7.56	8.26
2021/08/13 23:00:00.00	31.14	0.15	7.57	6.13
最大值	37.74	1.54	7.63	10.21
最小值	23.76	0.07	7.40	1.71
平均值	30.87	0.63	7.52	5.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				