北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/14 00:00:00.00	26.63	0.13	7.57	6.14
2021/08/14 01:00:00.00	27.27	0.12	7.58	6.00
2021/08/14 02:00:00.00	31.59	0.11	7.59	5.98
2021/08/14 03:00:00.00	27.56	0.09	7.60	5.99
2021/08/14 04:00:00.00	31.39	0.07	7.60	5.91
2021/08/14 05:00:00.00	38.89	0.06	7.61	5.82
2021/08/14 06:00:00.00	25.45	0.05	7.62	2.89
2021/08/14 07:00:00.00	24.33	0.04	7.63	1.99
2021/08/14 08:00:00.00	27.59	0.04	7.61	3.16
2021/08/14 09:00:00.00	30.48	0.03	7.60	5.47
2021/08/14 10:00:00.00	24.83	0.04	7.57	6.11
2021/08/14 11:00:00.00	24.42	0.04	7.58	6.03
2021/08/14 12:00:00.00	25.57	0.05	7.58	6.38
2021/08/14 13:00:00.00	24.25	0.05	7.59	6.66
2021/08/14 14:00:00.00	24.01	0.03	7.58	6.40
2021/08/14 15:00:00.00	30.14	0.03	7.59	6.60
2021/08/14 16:00:00.00	27.03	0.04	7.59	9.89
2021/08/14 17:00:00.00	27.38	0.04	7.59	6.19
2021/08/14 18:00:00.00	25.71	0.10	7.62	3.26
2021/08/14 19:00:00.00	21.88	0.07	7.62	4.24
2021/08/14 20:00:00.00	22.72	0.03	7.61	5.93
2021/08/14 21:00:00.00	32.05	0.03	7.62	6.28
2021/08/14 22:00:00.00	22.25	0.03	7.63	6.17
2021/08/14 23:00:00.00	23.63	0.04	7.63	6.53
最大值	38.89	0.13	7.63	9.89
最小值	21.88	0.03	7.57	1.99
平均值	26.96	0.06	7.60	5.67
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				