北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/15 00:00:00.00	19.28	0.03	7.64	6.39
2021/08/15 01:00:00.00	22.61	0.03	7.64	6.67
2021/08/15 02:00:00.00	21.42	0.03	7.64	6.07
2021/08/15 03:00:00.00	26.47	0.03	7.64	6.34
2021/08/15 04:00:00.00	22.50	0.03	7.65	6.38
2021/08/15 05:00:00.00	26.14	0.03	7.65	6.23
2021/08/15 06:00:00.00	21.94	0.02	7.65	2.60
2021/08/15 07:00:00.00	21.93	0.03	7.70	0.02
2021/08/15 08:00:00.00	27.49	0.03	7.66	5.16
2021/08/15 09:00:00.00	28.00	0.03	7.63	6.19
2021/08/15 10:00:00.00	22.14	0.04	7.63	5.83
2021/08/15 11:00:00.00	28.00	0.04	7.63	6.32
2021/08/15 12:00:00.00	22.51	0.03	7.64	6.39
2021/08/15 13:00:00.00	25.29	0.03	7.64	6.25
2021/08/15 14:00:00.00	25.83	0.03	7.64	6.31
2021/08/15 15:00:00.00	33.76	0.03	7.64	6.00
2021/08/15 16:00:00.00	25.25	0.03	7.64	5.20
2021/08/15 17:00:00.00	22.66	0.03	7.65	4.61
2021/08/15 18:00:00.00	21.91	0.04	7.67	2.70
2021/08/15 19:00:00.00	20.97	0.04	7.67	3.78
2021/08/15 20:00:00.00	21.07	0.03	7.65	5.31
2021/08/15 21:00:00.00	25.68	0.03	7.65	5.96
2021/08/15 22:00:00.00	27.38	0.03	7.66	6.13
2021/08/15 23:00:00.00	24.38	0.03	7.65	6.17
最大值	33.76	0.04	7.70	6.67
最小值	19.28	0.02	7.63	0.02
平均值	24.36	0.03	7.65	5.38
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				