北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/08/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/18 00:00:00.00	31.84	0.89	7.46	5.80
2021/08/18 01:00:00.00	27.55	0.92	7.47	5.65
2021/08/18 02:00:00.00	31.55	0.92	7.47	5.92
2021/08/18 03:00:00.00	30.09	0.91	7.47	5.74
2021/08/18 04:00:00.00	26.54	0.89	7.47	5.71
2021/08/18 05:00:00.00	25.44	0.84	7.48	5.35
2021/08/18 06:00:00.00	22.25	0.78	7.49	2.21
2021/08/18 07:00:00.00	28.50	0.68	7.50	2.86
2021/08/18 08:00:00.00	32.81	0.65	7.48	3.13
2021/08/18 09:00:00.00	29.95	0.64	7.49	5.16
2021/08/18 10:00:00.00	28.00	0.67	7.46	9.36
2021/08/18 11:00:00.00	31.11	0.70	7.45	19.33
2021/08/18 12:00:00.00	23.12	0.73	7.46	32.19
2021/08/18 13:00:00.00	27.91	0.77	7.48	5.93
2021/08/18 14:00:00.00	45.93	0.78	7.48	6.04
2021/08/18 15:00:00.00	41.94	0.78	7.48	4.79
2021/08/18 16:00:00.00	41.35	0.75	7.50	1.74
2021/08/18 17:00:00.00	48.71	0.65	7.51	2.70
2021/08/18 18:00:00.00	34.66	0.61	7.50	1.62
2021/08/18 19:00:00.00	44.23	0.59	7.51	2.64
2021/08/18 20:00:00.00	45.86	0.61	7.47	4.81
2021/08/18 21:00:00.00	51.83	0.68	7.48	3.19
2021/08/18 22:00:00.00	54.47	0.74	7.44	6.05
2021/08/18 23:00:00.00	59.57	0.76	7.44	6.12
最大值	59.57	0.92	7.51	32.19
最小值	22.25	0.59	7.44	1.62
平均值	36.05	0.75	7.48	6.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				