北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/08/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/19 00:00:00.00	53.30	0.74	7.48	3.05
2021/08/19 01:00:00.00	44.50	0.74	7.46	5.67
2021/08/19 02:00:00.00	46.34	0.70	7.47	4.69
2021/08/19 03:00:00.00	47.35	0.64	7.47	5.26
2021/08/19 04:00:00.00	44.44	0.61	7.47	5.07
2021/08/19 05:00:00.00	41.54	0.59	7.47	5.17
2021/08/19 06:00:00.00	45.20	0.55	7.48	5.81
2021/08/19 07:00:00.00	39.65	0.52	7.48	5.00
2021/08/19 08:00:00.00	33.55	0.49	7.49	5.43
2021/08/19 09:00:00.00	45.44	0.47	7.50	6.04
2021/08/19 10:00:00.00	28.23	0.45	7.50	6.10
2021/08/19 11:00:00.00	47.15	0.43	7.51	5.83
2021/08/19 12:00:00.00	29.73	0.40	7.51	5.69
2021/08/19 13:00:00.00	49.46	0.38	7.51	5.92
2021/08/19 14:00:00.00	44.68	0.35	7.52	5.60
2021/08/19 15:00:00.00	46.74	0.33	7.52	5.63
2021/08/19 16:00:00.00	44.35	0.31	7.52	5.68
2021/08/19 17:00:00.00	42.46	0.29	7.52	6.22
2021/08/19 18:00:00.00	41.57	0.27	7.56	1.22
2021/08/19 19:00:00.00	43.68	0.22	7.52	4.88
2021/08/19 20:00:00.00	50.22	0.30	7.49	3.16
2021/08/19 21:00:00.00	46.27	0.43	7.48	4.68
2021/08/19 22:00:00.00	40.20	0.56	7.44	5.46
2021/08/19 23:00:00.00	40.83	0.65	7.43	5.62

最大值	53.30	0.74	7.56	6.22
最小值	28.23	0.22	7.43	1.22
平均值	43.20	0.48	7.49	5.12
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				